



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ)

«ВНИИГАЗ-Сертификат» № ОГН4.RU.1303

Российская Федерация, 142717, Московская область, город Видное, поселок Развилка, ВНИИГАЗ

Телефон: +7 (498) 657-45-18, e-mail: info@vniigaz-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1303.B02427

П 04535

Срок действия с 26.04.2023 по 09.11.2023

ПРОДУКЦИЯ:

Затворы быстроразъёмные концевые байонетные DN 100...1600 PN 1,6...16,0 МПа.

Технические условия 28.99.39.190-050-00153229-2017 (изм. 1-2).

Серийный выпуск.

Рабочая среда: природный газ (в соответствии с СТО Газпром 089-2010, ГОСТ 5542-2014), газовый конденсат.

Температура окружающей среды: от минус 60 °С до плюс 55 °С.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям:

- климатические исполнения: Т1, У1, ХЛ1, УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69).

КОД ОК 034-2014: 28.99.39.190

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 34347-2017 п.п. 3.1.1, 3.1.4, 3.6.2, 4, 5.1-5.5, 5.8-5.11, 6.2, 7.1.2, 7.11.10, 7.12.4, 7.12.5, 8.1, 8.2, 9.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737.

300026, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108.

Тел.: + 7 (4872) 74-00-10, E-mail: info@gazstroydetal.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737.

300026, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108.

Тел.: + 7 (4872) 74-00-10, E-mail: info@gazstroydetal.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний от 13.03.2020 № 19/20

(ИЛ АО «Газпром энергетогаз», свидетельство № ОГН4.RU.2606, срок действия до 16.04.2021);

Протокола сертификационных испытаний от 23.09.2020 № 08АЮ.4093

(ИЛ АО «НИИЭМ», свидетельство № ОГН4.RU.2715, срок действия до 25.10.2021);

Акта о результатах анализа состояния производства от 23.09.2022 № СЦ-385-2021/ИГС-ИК/2;

Акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией от 23.09.2022 № СЦ-385-2021/ИГС-ИК/2-1;

Решения об аннулировании сертификата соответствия от 26.04.2023 № СЦ-385-2021/ИГС-ИК/2-1;

Решения о выдаче сертификата соответствия от 26.04.2023 № СЦ-385-2021/ИГС-ИК/2-1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2а.

Взамен ранее выданного сертификата соответствия № ОГН4.RU.1303.B01519.

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

подпись

Д.А. Тошев

инициалы, фамилия

подпись

Т.А. Новосельцева

инициалы, фамилия